

Stammdaten Fachfirma:

[Firma]

[Firmenadresse]

Zertifizierungsorganisation:

Zertifizierungsnummer:

Prüfung und Dokumentation Grundstücksentwässerungsanlage gem. DIN 1986 Teil 30 Dichtheitsbescheinigung

Stammdaten

Datum: 20.11.2015

Eigentümer: XXXXX

Plz. / Ort: 22851 Norderstedt

Straße: XXXXX

Nr.: XX

Flur:

Flurstück: XXX

angeschlossen an



einen öffentlichen Kanal



einen öffentlichen Schacht

Nr.:



Direkteinleiter

Übersicht der Anlagenteile

Art	Schachtnummer / von Punkt bis Punkt	Durch- messer mm	Tiefe/ Länge mtr.	Dichtheits- prüfung bestanden	Baujahr	Anhang
GEA Haltung 1	Vom Übergabeschacht Öffentliches Siel	100	4,50	ja		TV Bericht Haltung 1
GEA Haltung 2	Vom Übergabeschacht Gebäude	100	6,40	ja		TV Bericht Haltung 2
GEA	Übergabeschacht S1	1000	-	ja		Schacht- prüfung

Eine Dichtheitsprüfung bestanden hat / haben



die gesamte Anlage



Anlagenteile (siehe Übersicht)



kein Anlagenteil



Stempel / Unterschrift Prüfer

Folgenden Anhänge sind beigefügt:



Bestandlageplan



4. Dichtheitsprüfung Luft / Wasser



Anlagendokumentation



5. Sanierungsempfehlung



Dichtheitsprüfung - optisch



6. Sonstiges